

Gryfino, dnia 08 listopada 2017 roku

Nr sprawy: PS-N-HK/600 – 72/17

Dotyczy wodociągu Gryfino-Laguna, gm. Gryfino

Centrum Wodne „Laguna”

ul. Wodnika 1

74 – 100 Gryfino

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 listopada 2017 roku, znak: CW/WT/KS/6225/29-528/2017 złożonego przez Dyrektora Centrum Wodne „Laguna” ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino, działając na podstawie art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1261) oraz art. 104, art. 107 §1 i §3, art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1257) zmienia za zgodą stron decyzję znak PS-N-HK/600-72/17 z dnia 26 października 2017 roku, w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku określonego w punkcie 2 lit. d) tj.

2. lit. d) zapewnienia odbiorcom wody z sieci wodociągowej Centrum Wodnego „LAGUNA” ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino, nie później niż **od dnia 08 listopada 2017 roku** wody zasilającej sieć wodociągową Centrum Wodnego „LAGUNA” ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino, odpowiadającej w zakresie parametrów mikrobiologicznych wymaganiom załącznika nr 3 *"Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiada woda"* - część A *"Wymagania mikrobiologiczne"* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989)

w ten sposób, że nowy termin zapewnienia odbiorcom wody odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989), z sieci wodociągowej Centrum Wodnego „LAGUNA”, nie później niż **od 23 listopada 2017 roku**

## Uzasadnienie

W dniu 07 listopada 2017 roku Centrum Wodne Laguna ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino złożyło wniosek o przesunięcie terminu decyzji nr PS-N-HK/600-72/17, w celu przeprowadzenia dodatkowych badań, usunięcia stwierdzonych uchybień do dnia 22 listopada 2017r. Strona poinformowała po działaniach naprawczych wykonali dodatkowo:

- cykliczne dozowanie podchlorynem sodu instalacji wody
- w nocy z dnia 06.11.2017r. na 07.11.2017r. przeprowadzono płukanie i dezynfekcję złożeń filtrów Stacji Uzdatniania Wody;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie przychylił się do prośby uwzględniając wniosek strony. Ponadto należało nałożyć na Centrum Wodne „LAGUNA” ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino obowiązek zapewnienia w terminie od dnia 23 listopada 2017 roku wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989). Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny, a w szczególności doprowadzenie

wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia 22 listopada 2017 roku jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych. Wykazując zrozumienie i dobrą wolę przedłuża termin zgodnie z wnioskiem.


### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Centrum Wodne Laguna ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino
2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: [burmistrz@gryfino.pl](mailto:burmistrz@gryfino.pl); [kryzys@gryfino.pl](mailto:kryzys@gryfino.pl); [gospodarka.komunalna@gryfino.pl](mailto:gospodarka.komunalna@gryfino.pl))
3. a/a