

Nr sprawy: PS-N-HK/600 – 20/16

Stowarzyszenie „Pod Dębami”
Dom Pomocy Społecznej
Dębce 11
74 – 100 Gryfino

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie działając na podstawie:

- art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami);
- art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 roku poz.1412),
- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 roku poz. 947 z późniejszymi zmianami);
- § 3 pkt 1 oraz Zał. Nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), w oparciu o sprawozdania z badań próbek ciepłej wody użytkowej Nr Sp/BM/PW/2121/16 z dnia 01.07.2016r., Sp/BM/PW/2122/16 z dnia 01.07.2016r. i Nr Sp/BM/PW/2123/16 z dnia 01.07.2016r., oraz po wszczęciu w dniu 01 lipca 2016 roku postępowania administracyjnego wobec Stowarzyszenia „Pod Dębami” Domu Pomocy Społecznej, Dębce 11, 74-100 Gryfino

ocenia

stopień średni skażenia bakteriami Legionella sp. instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

i nakazuje

Stowarzyszeniu „Pod Dębami” Dom Pomocy Społecznej, Dębce 11, 74-100 Gryfino

1. ustalić przyczynę skażenia, tj. dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody oraz podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii Legionella sp. w instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w § 3 pkt 1 oraz załączniku Nr 8, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), w terminie do **15 lipca 2016 roku**,
2. niezwłocznie poinformować na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o realizacji nakazów określonych w pkt 1.

Decyzji w pkt 1 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

U z a s a d n i e

W dniu 21 czerwca 2016 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w 4 punktach czerpalnych oraz dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody użytkowej. Powyższe czynności udokumentowano protokołem pobierania próbek ciepłej wody użytkowej numer N.HK/134/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdził, że w trzech próbkach jakość ciepłej wody użytkowej nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w § 3 pkt 1 oraz załączniku Nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), a mianowicie:

1. sprawozdanie Nr Sp/BM/PW/2121/16 z dnia 01 lipca 2016 roku – sala nr 102, obecne Legionella sp. w ilości $2,7 \times 10^2$ jtk/100ml,
2. sprawozdanie Nr Sp/BM/PW/2122/16 z dnia 01 lipca 2016 roku – sala nr 106, obecne Legionella sp. w ilości $1,8 \times 10^2$ jtk/100ml,
3. sprawozdanie Nr Sp/BM/PW/2123/16 z dnia 01 lipca 2016 roku – sala nr 109, obecne Legionella sp. w ilości $1,8 \times 10^2$ jtk/100ml,

W powyższym Zał. Nr 8 w przypadku oceny średniego skażenia bakteriami Legionella sp., tj, jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci i sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Natomiast zgodnie z wymaganiem określonym w załączniku nr 1 tabela E rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), liczba bakterii Legionella sp. nie może przekraczać 100jtk w 100ml wody (<100 , $<10^2$ Legionella sp. w 100ml).

Mając na uwadze powyższe wyniki badań, zgodnie z którymi w trzech próbkach stwierdzono liczbę bakterii Legionella w ilości pomiędzy wartościami powyżej 100jtk a 1000jtk w 100ml wody (>100 , 10^2 – 10^3 Legionella sp. w 100ml) należy stwierdzić, iż instalacja wewnętrzna ciepłej wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach jest skażona bakteriami Legionella w stopniu średnim.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcja ta została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące m.in. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w razie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny, nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Z kolei przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, iż właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytych staniach higieniczno – sanitarnych w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.


Legionelloza jest chorobą zakaźną wymienioną w punkcie 28 Zał. „Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych” do ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz zapobieganie szerzeniom się chorób zakaźnych u ludzi zobowiązał Stowarzyszenie „Pod Dębami” Dom Pomocy Społecznej, Dębce 11, 74-100 Gryfino do wykonania nakazów określonych w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 130 § 3 ust. 1 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINO**

mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl; gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)
2. Starosta Gryfiński (drogą elektroniczną: wanda.pawlak@gryfino.powiat.pl)



Gryfino, dnia 01 lipca 2016 roku

PS-N-HK/600-20/16

Stowarzyszenie „Pod Dębami”
Dom Pomocy Społecznej Dębce 11
74-100 Gryfino

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie skażenia bakteriami *Legionella* sp. w stopniu średnim instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Powyższe potwierdzają sprawozdania z badań próbek wody:

- Nr Sp/BM/PW/2121/16 z dnia 01 lipca 2016 roku, sala nr 102
- Nr Sp/BM/PW/2122/16 z dnia 01 lipca 2016 roku, sala nr 106
- Nr Sp/BM/PW/2123/16 z dnia 01 lipca 2016 roku, sala nr 109

Powyższe próbki pobrane zostały w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w dniu 21 czerwca 2016 roku.

W oparciu o przepis art. 10 § 1a Kpa strona ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, ul. Flisacza 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do godz. 15.00.

Ponadto zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: burmistrz@gryfino.pl; gospodarka.komunalna@gryfino.pl; kryzys@gryfino.pl;))
4. Starosta Gryfiński (drogą elektroniczną: Wanda.pawlak@gryfino.powiat.pl;))

